

# PORT DE LILLE

## Situation des points d'énergie électrique

NUMERO	LOCALISATION	NOM DU POSTE	TYPE	RAE	EQUIPEMENTS	PRIVE/PUBLIC	DESSERTE	N° DE CANON	OBSERVATIONS
1	4ème avenue Proche Terrain 12 (Veolia)	RME PORT Poste de transformation	Transfo			Public	VEOLIA	Deny 12	
2	18ème rue	Transformateur PTI	Transfo	3000011874461	6 cellules HT  Transfo HT/BT 630 Kva TGBT	Privé PDL	Portique 2 et plateforme (éclairage, équipements)	FTH CRCMMN96	C1 identification : RME Port C2 identification : Chronopost ?? C3 : non identifié C4 : non identifié C5 : non identifié
3	3ème et 4ème avenue Proche Terrain 5 (Triselec)	PORTS DE LILLE	Transfo			Public	Triselec	Deny B5	
4	12ème rue Proche BAT LCT	Transformateur LCT Portique	Poste de livraison	30000110874905	5 cellules HT	Privé PDL	Portique 1	Deny W1305	C1 identification : C102 SQD Darse B C2 identification : Station relèvement C3 : non identifié C4 : non identifié C5 : non identifié
5	12ème rue Proche BAT Q	DARSE B	Transfo			Public	BAT Q, R, LCT	Deny B5	
6	Angle 10ème rue, 2ème avenue	DARSE A	Transfo			Public	Eclairage public 10ème rue, poste de garde (BDN ???)		
7	8ème rue côté canal	CANAL	Transfo			Public	BAT H, N et G ???		
8	7ème rue côté canal	Transformateur I	Transfo		3 cellules HT  Transfo HT/BT  TGBT TGBT (partie BT)	Privé PDL	BAT I BAT J&M (CMDU)	A8 (dispo dans le poste) Deny F73 et 303	C1 identification : vers Marx C2 identification : C102 vers canal C3 identification : Protection transfo  Transfo : non contrôlé car nécessite mise hors tension du réseau
9	Contre BAT X	Transformateur	Transfo			Public	BAT X		
9a	BAT X 1ère avenue (accès par extérieur du bâtiment)	Poste de livraison CCI Ports de Lille arrivée EDF 15Kv	Poste de livraison	30000110395657	5 cellules ouvertes HT	Privé PDL	Tous les bâtiments de la zone 1 (sauf Bat X et Maison gardien)	Deny M52 (série 7600) (non couvert par le passe)	C1 identification : arrivée EDF 15Kv C2 : non identifié C3 identification : HS non câblé en aval C4 identification : 1 C5 identification : 2
9b	BAT X 1ère avenue (accès par intérieur du bâtiment)	A	Distribution		2 cellules ouvertes HT (accès par intérieur du bâtiment)	Privé PDL	Vers Postes B et C	Deny 303	C1 identification : vers poste C C2 identification : vers poste B
10	2ème rue	B	Transfo		Transfo HT/BT TGBT 0010 (3 portes) Armoire extérieure	Privé PDL	BAT A BAT B BAT C	Clés A1 et B1 (dispo sur basse tension)	Transfo non contrôlé car nécessite mise hors tension du réseau
11	4ème rue	C	Transfo		2 cellules HT  Transfo HT/BT 400 Kva  TGBT	Privé PDL	BAT D BAT E BAT F BAT L Bureaux Administratifs	Deny 303	C1 identification : Arrivée HT 10 000 v C2 identification : départ transfo
12	18ème rue Proche terrain 4 (STB)	NORBETON			HORS SERVICE	Privé		Deny W1729	HORS SERVICE

